



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЭНГЕЛЬССКОМУ И РОВЕНСКОМУ РАЙОНАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

413118 Саратовская область, г.Энгельс, ул. Саратовская, д.19 Тел./факс: /8-845-3/54-32-66

Предписание № 222/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 31» Энгельсского муниципального района Саратовской области

И.о. директора муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 31» Энгельсского муниципального района Саратовской области

Засориной Светлане Евгеньевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Энгельсского и Ровенского районов по пожарному надзору капитана внутренней службы Лебедевой Валерии Витальевны № 222 от «07» августа 2017 года, ст. 6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» государственным инспектором Энгельсского и Ровенского районов по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Клименко Артем Игоревич в период с 09 час. 00 мин. "11" августа 2017 г. до 17 час. 00 мин. "01" сентября 2017 г. проведена проверка противопожарного состояния помещений и прилегающей территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» Энгельсского муниципального района Саратовской области.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: И.о. директора Засорина С.Е.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выпол-

				нение)
1.	2	3	4	5
1.	<p>в здании школы имеется система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, вместе с тем требуется система оповещения и управления людьми при пожаре 4-го типа. Таким образом имеющееся система оповещения и управления эвакуацией при пожаре не соответствует установленными требованиями, а именно: здание школы не разделено на зоны оповещения, отсутствует обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской, отсутствуют световые эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения</p>	<p>Ст.84 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 3.13130.2009 п.6, таблица 1, п.7, таблица 2, п. 14</p>	01.08.2018 год.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР
по Энгельсскому и Ровенскому районам
Саратовской области
лейтенант внутренней службы

Клименко А.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

М.Л.П.



(подпись)

«01» сентября 2017г.

Предписание для исполнения получил:

(должность, фамилия, инициалы)

«01» сентября 2017г.

У Засф
(подпись)